

平成 23 年 5 月 17 日

各 位

株 式 会 社 井 筒 屋

5 月 16 日未明の本店食品部バックヤードでの「ぼや火災」発生について

この度、当社におきまして、下記の通り、店内施設で「ぼや火災」が発生いたしました。社会的、公共的に大きな役割を担い信用を旨とすべき百貨店として、このような事態を招いたことにつきまして、深く反省いたしております。

また、日頃よりご支援ご愛顧賜っております、お客様、地域の方々、お取引先様ならびに株主の皆様に対しましては、心よりお詫び申し上げます。

今後の再発防止に向け、社内管理態勢の一層の充実強化を図りますとともに、皆様の信頼回復に向けて、全力をあげて取り組んでまいります。

記

- 発生日時 : 平成 23 年 5 月 16 日(月) 午前 3 時 55 分頃
- 発生場所 : 本店 本館地下 1 階 食品部 バックヤード倉庫内 可動式冷凍保管庫付近
- 経 緯 : 5 月 16 日(月)午前 3 時 55 頃、当直係員が、保安本部内の監視モニターで、食品部バックヤード倉庫に火災発生の兆候を視認、ほぼ、同時に館内自動火災報知設備が作動、本館地下 1 階バックヤード煙感知器が発報いたしました。現場に急行した当直係員は火災発生を確認したため、消火器による初期消火を開始する一方、自動でスプリンクラーによる消火作業が開始されました。午前 4 時 10 分には、保安本部からの通報を受け到着した北九州市消防隊による消火活動が開始され、午前 4 時 44 分に、完全な鎮火が確認されました。火災発生時刻は未明であったため、館内勤務者は保安当直者らを含め 7 名であり、負傷者はございませんでした。その後、市消防局、小倉北署等の現場検証も終了したため、バックヤード倉庫内部の消火活動による床の水濡れ等を復旧し、午前 10 時より通常どおり開店し営業を開始いたしました。
- 原 因 : 可動式冷凍保管庫付近からの漏電等の可能性が高いと思われませんが、原因の詳細については、北九州市消防局が調査中でございます。
- 防止策 : 井筒屋本社、本店、黒崎店、グループ店のすべての配線関係を、16 日(月)中に緊急点検いたしました。その結果、一部に軽微な不備が発見されたため、その是正を行っております。今後は、各店の売場責任者、店内勤務者に防火意識と整理整頓の徹底を改めて指導すると同時に、保安担当者によるストック等の巡回パトロールを強化いたします。更に、毎月実施しております消防訓練の精度もより一層上げて参ります。

以 上